



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-BY.AB24.B.04654

Серия RU № 0477369

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ». Место нахождения: 121471, Российская Федерация, город Москва, улица Можайское Шоссе, дом 29. Фактический адрес: 121359, Российская Федерация, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 4, офис 1; 115280, Российская Федерация, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 21, корпус 1. Телефон: 8 (495) 989-12-49, Факс: 8 (495) 741-59-32, адрес электронной почты: info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11AB24, выдан 17.06.2016 года ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ»

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Беларускабель». Учетный номер плательщика 400083186. Место нахождения: Республика Беларусь, 247760, Гомельская область, город Мозырь, улица Октябрьская, дом 14; Фактический адрес: Республика Беларусь, 247760, Гомельская область, город Мозырь, улица Октябрьская, дом 14. Телефон: +375236323229, Факс: +375236323229, адрес электронной почты: vc@belaruskabel.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Беларускабель», Место нахождения: Республика Беларусь, 247760, Гомельская область, город Мозырь, улица Октябрьская, дом 14; Фактический адрес: Республика Беларусь, 247760, Гомельская область, город Мозырь, улица Октябрьская, дом 14.

ПРОДУКЦИЯ Кабели управления парной скрутки с полиэтиленовой изоляцией экранированные, марок КУПЭВ, КУПЭВнг(A), КУПЭВнг(A)-LS, КУПЭВ-П, КУПЭВ-Пнг(A), КУПЭВ-Пнг(A)-LS, предназначенные для работы при номинальном напряжении до 250 В частоты до 5000 Гц и постоянном напряжении до 350 В, с числом пар жил 2-52, номинальным сечением 0,35– 2,5 мм². Серийный выпуск. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ ВУ 400083186.163-2016 «Кабели управления парной скрутки с полиэтиленовой изоляцией экранированные»

КОД ТН ВЭД ТС 8544499900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 99НВО-12/2016, 100НВО-12/2016, 101НВО-12/2016 ИЦ ООО "Стандарт-Групп", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21НВ01 от 12.04.2016. Протокола испытаний № ПИПБ0611/12-2016 от 13.12.2016 ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № НСОПБЮАБ0.RU.ОС.ПР.019/3, от 18.12.2014г. Акта о результатах анализа состояния производства № 4711 от 17.11.2016 органа по сертификации ООО «Сертификация продукции «Стандарт-Тест», регистрационный № RA.RU.11AB24.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.12.2016

ПО 15.12.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

[Signature]
(подпись)

Козийчук Л.В.
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

[Signature]
(подпись)

Блохин В.Г.
(инициалы, фамилия)