



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС BY/112 02.01. 007 00539Серия ВУ № **0021819**

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации"; место нахождения: Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, пр-т Космонавтов, 56; фактический адрес: Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, пр-т Космонавтов, 56; тел.: +375 152 64 31 29; факс: +375 152 64 31 41; e-mail: csms\_grodno@tut.by; аттестат аккредитации: ВУ/112 007.02 от 28.11.2010, Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный центр аккредитации"

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Щучинский завод "Автопровод"; сведения о регистрации: Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 500017371, выдано Щучинским районным исполнительным комитетом 07.07.2000; место нахождения: Республика Беларусь, Гродненская область, 231512, г. Щучин, ул. Советская, 15; фактический адрес: Республика Беларусь, Гродненская область, 231512, г. Щучин, ул. Советская, 15; тел.: +375 1514 2 82 34; факс: +375 1514 2 81 90; e-mail: avtoprovod@tut.by; info@avtoprovod.com

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Щучинский завод "Автопровод"  
Республика Беларусь, Гродненская область, 231512, г. Щучин, ул. Советская, 15

## ПРОДУКЦИЯ

Кабель силовой гибкий на переменное напряжение до 660В с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика марки КГВ - с числом медных жил от 3 по 5 сечением от 0,75 мм<sup>2</sup> по 95,0 мм<sup>2</sup>; марки КГВЭВ (экранированный) 1 - с числом медных жил от 2 по 5 сечением от 1,0 мм<sup>2</sup> по 6,0 мм<sup>2</sup>  
ТУ РБ 05755944-005-93, серийный выпуск

## КОД ТН ВЭД ТС

8544493000

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ГОСТ 24334-80, ГОСТ 31565-2012

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 48/14 от 28.03.2014 центральной заводской лаборатории Открытого акционерного общества "Щучинский завод "Автопровод" (аттестат аккредитации № ВУ/112 02.2.01579 срок действия с 29.09.1998 по 28.09.2015); протокола испытаний № 09-03.14 от 24.03.2014 Государственного учреждения образования "Командно - инженерный институт" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0102 сроком действия до 21.04.2016); акта оценки состояния производства от 04.04.2014

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатель пожарной опасности О1 согласно ГОСТ 31565-2012. Срок хранения сертификата соответствия у заявителя 10 (десять) лет со дня прекращения производства продукции.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.04.2014 ПО 16.04.2019

М.П. \_\_\_\_\_  
Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись

подпись

Н.Н. Гринь

инициалы, фамилия

Ю.Ф. Боярчук

инициалы, фамилия