



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AL16.B.02810

Серия RU № 0228781

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс». Место нахождения: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3. Фактический адрес: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3. Телефон/факс: +7(495) 532-86-08, адрес электронной почты: garantplus-os@inbox.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11AL16 выдан 05.02.2013 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Кабельный завод «ПровКаб». Основной государственный регистрационный номер: 5147746375156. Место нахождения: 121596, Российская Федерация, город Москва, улица Барвихинская, дом 6, комната 61. Фактический адрес: 121596, Российская Федерация, город Москва, улица Барвихинская, дом 6, комната 61. Телефон: 84994991277, факс: 84994991277, адрес электронной почты: provkab@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Кабельный завод «ПровКаб». Место нахождения: 121596, Российская Федерация, город Москва, улица Барвихинская, дом 6, комната 61. Фактический адрес: 121596, Российская Федерация, город Москва, улица Барвихинская, дом 6, комната 61

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, марки: ВВГ, ВВГнг(А), ВВГЭнг(А), ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пнг(А)-LS

Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 3500-001-40134673-2014

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА: ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ - протоколов испытаний от 27.01.2015 года №№ 524-219-161/Р, 525-219-161/Р Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Ремсервис», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB80 срок действия с 21.10.2011 по 21.10.2016 года;

- акта анализа состояния производства от 28.01.2015 года № 31/2015 органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс»;

- сертификата соответствия от 26.01.2015 года № C-RU.ПБ25.B.02944 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Технологии пожарной безопасности», аттестат аккредитации № ТРПБ RU.ПБ25 действителен до 24.08.2015 года;

- сертификата соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 № RU.MSK.006.007.CM.0409 от 08.12.2014 года органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ПромЭкоИнвест», аттестат аккредитации № RU.MSK.OS.120405.006 до 04.04.2015 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Кабели силовые на номинальное напряжение 0,66 килоВольт и 1 килоВольт с медными жилами в количестве от 1 до 5, сечением от 1 квадратного миллиметра до 240 квадратных миллиметров, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.01.2015 ПО 27.01.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Е.А. Солнцева
(инициалы, фамилия)

А.А. Трунин
(инициалы, фамилия)