

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ TC RU C-RU.AG67.B.00156

Серия RU № 0151160

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "ГРЕД". ул. Николая Васильева, д.110, г. Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон (8112) 62-44-30, (8112) 62-42-69, факс (8112) 62-44-30, адрес электронной почты info@gred.org. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG67 выдан 16.10.2013 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЮПЭК». ОГРН: 1026001545790. Место нахождения и фактический адрес: Псковская область, Великолукский район, поселок Мелиораторов, Российская Федерация, 182170. Телефон (81153) 2-54-62, факс (81153) 2-54-62, адрес электронной почты yurek-p@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЮПЭК». Место нахождения и фактический адрес: Псковская область, Великолукский район, поселок, Мелиораторов, Российская Федерация, 182170.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые для стационарной прокладки, с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, не распространяющего горение, с низким дымогазовыделением, марок ВВГнг(A)-LS, ВВГ-Пнг(A)-LS на номинальное напряжение 0,66 кВ, количество жил от 1 до 5, сечением от 1,5 до 50 мм кв. включительно. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3520-006-41585774-2014 "Кабели силовые для стационарной прокладки, с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика на номинальное напряжение 0,66 кВ". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 121.12-14 от 22.12.2014, выданного Испытательным центром ООО «ГРЕД», рег. номер РОСС RU.0001.21AЮ82 от 23.12.2009 до 23.12.2014, протокола № 46с/к-2014 от 03.10.2014, выданного Испытательным центром ЗАО «ЦСИ "Огнестойкость"», рег. РОСС RU.0001.21MЭ70 от 19.12.2013 до 19.12.2018; сертификата пожарной безопасности № C-RU.ПБ55.B.00224 от 03.10.2014 до 02.10.2017, выданного ООО "ГРЕД", рег. № ТРПБ.RU.ПБ55 от 23.11.2010 до 22.11.2015; акта о результатах анализа состояния производства № 0169ТС/АП от 25.11.2014 (ОС ООО "ГРЕД" рег. № РОСС RU.0001.11AG67)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения по ГОСТ 15150-69 и ТУ 3520-006-41585774-2014. Гарантийный срок эксплуатации пять лет, в соответствии ТУ 3520-006-41585774-2014.



СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.02.2015 ПО 05.10.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)
(подпись)

Д.Г. Герасимова
(инициалы, фамилия)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Г.С. Федоров
(инициалы, фамилия)