

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**№ ТС BY/112 02.01. 020 02037Серия **BY** № **0024973****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Открытое акционерное общество «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС»;
 юридический адрес: Республика Беларусь, 220029, г. Минск, ул. Красная, 7Б; фактический адрес: Республика Беларусь,
 220029, г. Минск, ул. Красная, 8; тел/факс: +375 17 288 16 41; e-mail: bellis@bellis.by;
 аттестат аккредитации: № BY/112.020. 02 от 22.03.2011;
 Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный центр аккредитации»

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Беларускабель»; Свидетельство о государственной регистрации коммерческой
 организации зарегистрировано решением от 10.05.2000 Гомельского областного исполнительного комитета с
 регистрационным номером 400083186,
 юридический адрес: 247760, Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Октябрьская, 14;
 фактический адрес: 247760, Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Октябрьская, 14;
 тел. +375-2363-2-32-29; факс +375-2363-7-79-80; e-mail: vc@belaruskabel.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Беларускабель»,
 247760, Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Октябрьская, 14

ПРОДУКЦИЯ

кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката на переменное напряжение
 до 250 В частотой до 1000 Гц или постоянное напряжение до 350 В
 (марки смотри в приложении № 1 на бланке серии BY № 0003375)
 ГОСТ 18404.3-73
 серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011;
 ГОСТ 18404.0-78 (за исключением пп. 2.4.2 + 2.4.5, 2.5.1 (табл. 5 пп. 1 + 8, 12 + 19), 2.7.1),
 ГОСТ 18404.3-73 (за исключением пп. 2.3а.1, 2.3а.2, 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.7, 2.3.1.8, 2.3.1.9, 2.4.1), ГОСТ 31565-2012

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола аккредитованной испытательной лаборатории «БЕЛЛИС», BY/112 02.1.0.0001,
 № 101-14-0596 от 11.03.2014.
 отчета о проверке производства от 02.05.2013.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатель пожарной опасности – ПРГО I

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

17.03.2014

ПО

16.03.2019



Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись

подпись

А.Г. Раковский
 инициалы, фамилия

А.В. Сиводел
 инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС ВУ/112 02.01. 020 02037

Серия ВУ № 0003375

Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика на переменное напряжение до 250 В частотой до 1000 Гц или постоянное напряжение до 350 В:

№ п/п	Марка	Номинальное сечение жил, мм ²	Общее число жил
1.	КУПВ	0,35	7, 10, 14, 19, 27, 37
		0,50	7, 10, 14, 19, 27, 37
2.	КУПВ-Пм	0,35	7, 10, 14, 19, 27, 37
		0,50	7, 10, 14, 19, 27, 37

Всего: 2 (две) позиции.



М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

А.Г. Раковский

инициалы, фамилия

А.В. Сиводел

инициалы, фамилия