



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AJ32.B.03276

Серия RU № 0307267

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общество с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс".
 Место нахождения: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Дербеневская, дом 24, строение 3.
 Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Дербеневская, дом 24, строение 3.
 Телефон: 8 (495) 268-06-77, факс: 8 (495) 668-12-79, адрес электронной почты: info@profeks.ru.
 Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11AJ32 выдан 09.07.2013 года
 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КабельЭлектроСвязь».
 Основной государственный регистрационный номер: 1067746319783.
 Место нахождения: 142700, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, город Видное,
 Промышленная зона, ГИАП, корпус 573а(пск2)
 Фактический адрес: 142700, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, город Видное,
 Промышленная зона, ГИАП, корпус 573а(пск2)
 Телефон: 4992580200, факс: 4992580200, адрес электронной почты: info@cabletrade.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КабельЭлектроСвязь».
 Место нахождения: 142700, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, город Видное,
 Промышленная зона, ГИАП, корпус 573а(пск2)
 Фактический адрес: 142700, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, город Видное,
 Промышленная зона, ГИАП, корпус 573а(пск2)

ПРОДУКЦИЯ Кабели монтажные парной скрутки, с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката или ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газоводелением или ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газоводелением и низкой токсичностью продуктов горения марок: КПСВВ; КПСВЭВ; КПСВВм; КПСВЭВм; КПСВВт; КПСВЭВт; КПСВВнг-(А) LS; КПСВЭВнг-(А) LS; КПСВВнг-(А)LS LTx; КПСВЭВнг-(А) LS LTx, на номинальное напряжение до 300В.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3560-003-93497588-2009.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 11592-06-15, 11593-06-15, 11594-06-15 от 22.06.2015 года. Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «АкадемСиб», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB09 действителен до 01.08.2016 года, фактический адрес: 630024, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Бетонная, дом 14; акта анализа состояния производства № 03433АП от 27.05.2015 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс"; отчета сертификационных испытаний № ППБ-668/06-2015 от 22.06.2015 года, выданного Органом по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания». 125319, город Москва, 1-я улица Аэропортовская, дом 6, помещение VI, комната 1-4. Аттестат регистрации № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 19.04.2013 года Федеральной службой по аккредитации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы 2 года согласно технической документации изготовителя. Срок и условия хранения указаны в товаросопроводительной документации, приложенной к изделию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.06.2015 ПО 22.06.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Я.А. Козлова

(инициалы, фамилия)

К.А. Маслякова

(инициалы, фамилия)