



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС BY/112 02.01. 007 00918

Серия ВУ № 0033405

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации"; место нахождения: Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, пр-т Космонавтов, 56; фактический адрес: Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, пр-т Космонавтов, 56; тел.: +375 152 64 31 41; факс: +375 152 64 31 29; e-mail: csms_grodno@tut.by; аттестат аккредитации: BY/112 007.02 от 28.11.2010, Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный центр аккредитации".

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Щучинский завод "Автопровод"; сведения о регистрации: Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 500017371, выдано Щучинским районным исполнительным комитетом 07.07.2000; место нахождения: Республика Беларусь, Гродненская область, 231512, г. Щучин, ул. Советская, 15; фактический адрес: Республика Беларусь, Гродненская область, 231512, г. Щучин, ул. Советская, 15; тел.: +375 1514 2 82 34; факс: +375 1514 2 81 90; e-mail: avtoprovod@tut.by; info@avtoprovod.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Щучинский завод "Автопровод"
Республика Беларусь, Гродненская область, 231512, г. Щучин, ул. Советская, 15

ПРОДУКЦИЯ

Провода (со скрученными медными жилами) и шнуры гибкие (с параллельными медными жилами) соединительные с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика не распространяющего горение, с низким газо- и дымовыделением на номинальное переменное напряжение до 380/660В марок: - ПВСнг(А)-LS, -с количеством жил от 2 по 5 сечением от 0,75 мм² по 2,5 мм²; - ПВС-Тнг(А)-LS, -с количеством жил от 2 по 5 сечением от 0,5 мм² по 4,0 мм²; - ПВС-ТТнг(А)-LS, -с количеством жил 2 и 3 сечением от 0,5 мм² по 2,5 мм²; - ПВС-ТSнг(А)-LS, -с количеством жил от 2 по 5 сечением от 6,0 мм² по 16,0 мм²; - ШВВПнг(А)-LS, -с количеством жил 2 и 3 сечением 0,5 мм² и 0,75 мм²;;
ТУ BY 500017371.066-2012, серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ГОСТ 7399-97, ГОСТ 31565-2012 (п.п. 5.3, 5.4, 5.6)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 56/15 от 14.05.2015 центральной заводской лаборатории Открытого акционерного общества "Щучинский завод "Автопровод" (аттестат аккредитации № BY/112 02.2.01579 срок действия с 29.09.1998 по 28.09.2015); протоколов испытаний № 05-05.15, № 08-05.15 от 29.05.2015 Государственного учреждения образования "Командно - инженерный институт" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0102 сроком действия до 21.04.2016); акта оценки состояния производства от 18.05.2015.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности: П16 (категория А), ПТПМ=2, ПД-1 по ГОСТ 31565-2012. Условия хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям З(ЖЗ) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения сертификата соответствия у заявителя 10 (десять) лет со дня прекращения производства продукции.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.06.2015 ПО 01.06.2020



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись

Н.Н. Гринь

инициалы, фамилия

подпись

Ю.Ф. Боярчук

инициалы, фамилия