

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.MIO62.B.04608

Серия RU № 0399060

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ».
Место нахождения: 117246, город Москва, Научный проезд, дом 8, строение 1, помещение XIX, комната №14-17.
Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение 60.
Телефон: +7 (495) 775-48-45, факс: +7 (495) 775-48-45, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11МЮ62, выдан Федеральной службой по аккредитации. Дата приказа об аккредитации 28.10.2013 года

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд».
Основной государственный регистрационный номер: 1026701430623.
Место нахождения: 214031, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 9А
Фактический адрес: 214031, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 9А
Телефон: 74812317372, факс: 74812311423, адрес электронной почты: mail@num.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд».
Место нахождения: 214031, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 9А
Фактический адрес: 214031, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 9А

ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, не распространяющие горение с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикатов с числом жил из ряда (1, 2, 3, 4, 5), номинальным сечением от 1,5 мм² до 150 мм² включительно и числом жил из ряда (7, 10, 14, 19, 27), номинальным сечением от 1,5 мм² до 6 мм² включительно, на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, марок: КГВВ, КГВВЭ, КГВВнг(А), КГВВЭнг(А), КГВВнг(А)-LS, КГВВЭнг(А)-LS, КГВВнг(А)-FRLS, КГВВЭнг(А)-FRLS.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3544-014-12330648-16.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ № 28-П
от 01.01.2017 г
КОПИЯ ВЕРНА

ЭКОНОМИСТ ООО «КОНКОРД»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний №№ 16/08/07685, 16/08/07686 от 25.08.2016 года, выданных испытательной лабораторией "СМ-ТЕСТ" НО "Фонд Поддержки Инноваций" аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21MP23 действителен от 02.08.2016 года, срок действия - бессрочно; акта анализа состояния производства от 22.11.2016 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ».



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы 10 лет согласно технической документации. Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет. Условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе ОЖ 3 по ГОСТ 15150.



29.11.2016 ПО 28.11.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

И.В. Модянов (инициалы, фамилия)

И.В. Жданов (инициалы, фамилия)