



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС ВУ/112 02.01. 007 00663

Серия ВУ № 0033108

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации"; место нахождения: Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, пр-т Космонавтов, 56; фактический адрес: Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, пр-т Космонавтов, 56; тел.: +375 152 64 31 41; факс: +375 152 64 31 29; e-mail: csms\_grodno@tut.by; аттестат аккредитации: ВУ/112 007.02 от 28.11.2010, Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный центр аккредитации"

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Щучинский завод "Автопровод"; сведения о регистрации: Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 500017371, выдано Щучинским районным исполнительным комитетом 07.07.2000; место нахождения: Республика Беларусь, Гродненская область, 231512, г. Щучин, ул. Советская, 15; фактический адрес: Республика Беларусь, Гродненская область, 231512, г. Щучин, ул. Советская, 15; тел.: +375 1514 2 82 34; факс: +375 1514 2 81 90; e-mail: avtoprovod@tut.by; info@avtoprovod.com

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Щучинский завод "Автопровод"  
Республика Беларусь, Гродненская область, 231512, г. Щучин, ул. Советская, 15

## ПРОДУКЦИЯ

Провода для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750В включительно марок ПуВ, ПуГВ (с поливинилхлоридной изоляцией, одной медной жилой сечением от 0,5 мм кв по 185,0 мм кв); марок ПуВВ, ПуГВВ с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой (с одной медной жилой сечением от 0,5 мм кв по 185,0 мм кв; с числом медных жил 2 и 3 сечением от 0,5 мм кв по 4,0 мм кв),  
ТУ ВУ 500017371.075-2014, серийный выпуск

## КОД ТН ВЭД ТС

8544499109

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ГОСТ 31947-2012, ГОСТ 31565-2012

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний №80/14 от 14.07.2014 центральной заводской лаборатории Открытого акционерного общества "Щучинский завод "Автопровод" (аттестат аккредитации № ВУ/112 02.2.01579 срок действия с 29.09.1998 по 28.09.2015). Акта оценки состояния производства от 11.07.2014

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Действие сертификата соответствия распространить на продукцию изготовленную с 01.07.2014. Показатель пожарной опасности О1 согласно ГОСТ 31565-2012. Срок хранения сертификата соответствия у заявителя 10 (десять) лет со дня прекращения производства продукции.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.07.2014 ПО 13.07.2019



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись

подпись

Н.Н. Гринь

инициалы, фамилия

Ю.Ф. Боярчук

инициалы, фамилия