



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС BY/112 02.01. 007 00838

Серия ВУ № 0033313

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации"; место нахождения: Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, пр-т Космонавтов, 56; фактический адрес: Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, пр-т Космонавтов, 56; тел.: +375 152 64 31 41; факс: +375 152 64 31 29; e-mail: csms_grodno@tut.by; аттестат аккредитации: BY/112 007.02 от 28.11.2010, Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный центр аккредитации"

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Щучинский завод "Автопровод"; сведения о регистрации: Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 500017371, выдано Щучинским районным исполнительным комитетом 07.07.2000; место нахождения: Республика Беларусь, Гродненская область, 231512, г. Щучин, ул. Советская, 15; фактический адрес: Республика Беларусь, Гродненская область, 231512, г. Щучин, ул. Советская, 15; тел.: +375 1514 2 82 34; факс: +375 1514 2 81 90; e-mail: avtoprovod@tut.by; info@avtoprovod.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Щучинский завод "Автопровод"
Республика Беларусь, Гродненская область, 231512, г. Щучин, ул. Советская, 15

ПРОДУКЦИЯ

Кабели монтажные с изоляцией из поливинилхлоридного пластика с гибкими лужеными жилами, скрученными попарно, сечением жил в паре от 0,5 мм² по 1,5 мм² с числом пар от 1 по 19 на номинальное переменное напряжение до 500В или постоянное напряжение до 750В: - в защитном шланге из поливинилхлоридного пластика марок МКШв, МКШвнг(А), МКШвнг(А)-LS, МКЭШв, МКЭШвнг(А), МКЭШвнг(А)-LS; - в защитном шланге из поливинилхлоридного пластика с водоблокирующей лентой марок МКШвв, МКШввнг(А), МКЭШвв, МКЭШввнг(А); - в броне из оцинкованных круглых проволок в защитном шланге из поливинилхлоридного пластика с водоблокирующей лентой марок МККШвв, МККШввнг(А), МКЭКШвв, МКЭКШввнг(А), ТУ BY 500017371.068-2012, серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

8544499509

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ГОСТ 31565-2012 (п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.6)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 141/14 от 22.12.2014 центральной заводской лаборатории Открытого акционерного общества "Щучинский завод "Автопровод" (аттестат аккредитации № BY/112 02.2.01579 срок действия с 29.09.1998 по 28.09.2015); протокола испытаний № 14-09.14 от 30.09.2014, № 02-02.15 от 04.02.2015 Государственного учреждения образования "Командно-инженерный институт" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0107, срок действия до 21.04.2016); акта оценки состояния производства от 20.02.2015.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности: кабели с индексом «нг(А)» - П16 (категория А); кабели с индексом «нг(А)-LS» - ПТПМ=2, ПД-2; кабели без индексов «нг(А)», «нг(А)-LS» - 01 по ГОСТ 31565-2012. Условия хранения и транспортирования 6(ОЖ2) по ГОСТ 15150-69. Средний срок службы не менее 15 лет. Срок хранения сертификата соответствия у заявителя 10 (десять) лет со дня прекращения производства продукции.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.02.2015 ПО 25.02.2020



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

подпись

Н.Н. Гринь

инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись

Ю.Ф. Боярчук

инициалы, фамилия