



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.AL16.B.02765

Серия RU № 0228640

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс».
 Место нахождения: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3.
 Фактический адрес: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3.
 Телефон/факс: +7(495) 532-86-08, адрес электронной почты: garantplus-os@inbox.ru. Аттестат аккредитации
 регистрационный № РОСС RU.0001.11AL16 выдан 05.02.2013 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Кабельный завод «ПровКаб». Основной
 государственный регистрационный номер: 5147746375156. Место нахождения: 121596, Российская
 Федерация, город Москва, улица Барвихинская, дом 6, комната 61. Фактический адрес: 121596, Российская
 Федерация, город Москва, улица Барвихинская, дом 6, комната 61. Телефон: 84994991277, факс:
 84994991277, адрес электронной почты: provkab@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Кабельный завод «ПровКаб».
 Место нахождения: 121596, Российская Федерация, город Москва, улица Барвихинская, дом 6, комната 61.
 Фактический адрес: 121596, Российская Федерация, город Москва, улица Барвихинская, дом 6, комната 61

ПРОДУКЦИЯ Провода силовые, марок ПуГВ, ПуВ; кабели силовые гибкие, марки ПВС
 Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 3551-003-40134673-2014
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 950 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА:
 ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ - протоколов испытаний от 26.12.2014 года №№ 7160-219-161/P, 7161-219-
 161/P Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Ремсервис», аттестат аккредитации регистрационный
 № РОСС RU.0001.21AB80 срок действия с 21.10.2011 по 21.10.2016 года;
 - акта анализа состояния производства от 14.01.2015 года № 7/2015 органа по сертификации продукции Общества с ограниченной
 ответственностью «Гарант Плюс»;
 - сертификата соответствия от 17.12.2014 года № C-RU.ПБ25.B.02889 органа по сертификации Общества с ограниченной
 ответственностью «Технологии пожарной безопасности», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 действителен до 24.08.2015 года;
 - сертификата соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 № RU.MCK.006.007.CM.0409 от 08.12.2014 года
 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ПромЭкоИнвест», аттестат аккредитации RU.MCK.OS.120405.006
 до 04.04.2015 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в
 прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Провода и кабели силовые гибкие на номинальное
 напряжение 450/750 Вольт с медными жилами в количестве от 1 до 5, сечением от 0,5 квадратных миллиметров до 240
 квадратных миллиметров, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.01.2015 ПО 14.01.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

Е.А. Солнцева
 (инициалы, фамилия)

А.А. Трунин
 (инициалы, фамилия)

