



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AI30.B.00583

Серия RU № 0068101

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" ООО "Ивановский Фонд Сертификации", Адрес: 153032, Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново, улица Станкостроителей, дом 1; 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, 1 (фактический), Телефон: (4932) 239748; Факс: (4932) 239748, E-mail: ivfs@mail.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AI30, выдан 01.03.2011

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод Энергия", Адрес: 347541, Россия, Ростовская область, г. Пролетарск, переулоч Чкалова, дом 24/1, Фактический адрес: 347541, Россия, Ростовская область, г. Пролетарск, переулоч Чкалова, дом 24/1, ОГРН: 1106185000052, Телефон: +78637497821, Факс: +78637499041, E-mail: info@energycable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод Энергия", Адрес: 347541, Россия, Ростовская область, г. Пролетарск, переулоч Чкалова, дом 24/1, Фактический адрес: 347541, Россия, Ростовская область, г. Пролетарск, переулоч Чкалова, дом 24/1, Телефон: +78637497821, Факс: +78637499041

ПРОДУКЦИЯ Кабели контрольные для стационарной прокладки, не распространяющие горение, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката (в том числе и пониженной пожароопасности), на номинальное напряжение: переменное до 0,66 кВ/ постоянное до 1кВ; с количеством жил от 4 до 61, сечение жил от 0,75 до 10 мм², марки см. приложение (бланк № 0071039).
Серийный выпуск, ТУ 3563-005-62278450-2013

КОД ТН ВЭД ТС 8544499109

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 14С118-14 от 05.03.2014 г. – Испытательная лаборатория "ИЛ БТ" ООО "Испытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЛ31 до 16.03.2016 г.), 141400, Московская обл., г. Химки, Ленинградская ул., д. 29. Акт анализа состояния производства № 13122001/ТРТС/РА от 25.12.2013 г., выдан ОС продукции "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AI30 до 01.03.2016 г.) 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, дом 1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.
схема сертификации: 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.03.2014 ПО 04.03.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Уткин С.А.
(инициалы, фамилия)

Уткин А.П.
(инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AИ30.B.00583

Серия RU № 0071039

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544499109	Кабели контрольные для стационарной прокладки, не распространяющие горение, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластика (в том числе и пониженной пожароопасности), на номинальное напряжение: переменное до 0,66 кВ/ постоянное до 1кВ; с количеством жил от 4 до 61, сечение жил от 0,75 до 10 мм ² ,	
	марки: КВВГ, КВВГЭ, КВБ6Шв, КВВГЭ-ХЛ, КВБ6Шв-ХЛ, КВВГнг(А), КВВГЭнг(А), КВБ6Швнг(А), КВВГнг(А)-ХЛ, КВВГЭнг(А)-ХЛ, КВБ6Швнг(А)-ХЛ, КВВГнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-LS, КВБ6Швнг(А)-LS, КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, КВБ6Швнг(А)-FRLS, КВБ6Швнг(А)-FRLS.	



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Уткин С.А.

(инициалы, фамилия)

Уткин А.П.

(инициалы, фамилия)