

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-VU.ПБ14.В.00228  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0620494  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и место-нахождение заявителя)

Открытое акционерное общество «Щучинский завод «Автопровод»  
231513, Республика Беларусь, г. Щучин Гродненской обл., ул. Советская, 15  
тел. (103751514) 2-94-49, факс (103751514) 2-81-90

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Открытое акционерное общество «Щучинский завод «Автопровод»  
231513, Республика Беларусь, г. Щучин Гродненской обл., ул. Советская, 15  
тел. (103751514) 2-94-49, факс (103751514) 2-81-90

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и место-нахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Автономная некоммерческая организация «Центр по сертификации кабельной продукции «Секаб» (ОС АНОЦ «Секаб»), рег. индекс ССПБ-РУ.ПБ14, выдан центральным органом ССПБ-РФ, ОГРН 1037739293921; 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5; тел. (495) 362-97-30, факс (495) 362-58-39

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

**Провода и шнуры с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкие на напряжение до 380 В марок ПВС, ПВСн, ШВВП, ШВВПн, серийно выпускаемые по ГОСТ 7399-97**

код ОК 005 (ОКП)  
35 5000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 82, пункт 8 в части требования к нераспространению горения проводов и шнуров при одиночной прокладке с пределом распространения горения ПРГО 1 по ГОСТ Р 53315-2009, раздел 4

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

8544 49 300 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний №№ 177-105/ПБ, 178-105/ПБ от 10.11.2010 г., проведенных по ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007, ГОСТ Р МЭК 60332-1-3-2007 в испытательной лаборатории кабельной продукции АНОЦ «Секаб» (рег. индекс ССПБ-РУ.ИН.018); 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия системы менеджмента качества № РОСС ВУ.ИК11.К00041 от 13.07.2009 г. до 13.07.2012 г., выданный ОС СМК «Секаб» (№ РОСС RU.0001.13ИК11), 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.11.2010 по 16.11.2015**

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Е.Б. Трофимова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Т.Г. Изюмова

